

# 臭気分析結果一覧

基準値 ジェオスミン：0.00001mg/L以下

2-M I B : 0.00001mg/L以下

採水日	船木浄水場（浄水）					船木ダム（原水）			
	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB
7/4	9:13	28.5	1.1	0.000001	<0.000001	9:00	28.0	0.000007	<0.000001
7/11	7:49	28.1	1.1	<0.000001	<0.000001	7:39	27.9	0.000004	0.000001
7/19	8:03	26.6	1.0	0.000002	0.000001	7:50	26.5	0.000005	0.000001
7/25	8:50	28.2	1.0	0.000003	0.000001	9:03	27.9	0.000006	0.000001