

臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値 ジェオスミン：0.00001mg/L以下
2-M I B ：0.00001mg/L以下

採 水 日	船木浄水場（浄水）					船木ダム（原水）			
	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB
9/7	9:48	28.0	1.0	0.000005	<0.000001	9:07	28.1	0.000160	0.000002
9/12	9:10	28.2	1.0	0.000009	<0.000001	8:55	28.1	0.000210	0.000004
9/20	9:51	26.1	1.0	0.000002	<0.000001	9:20	25.9	0.000190	0.000003
9/26	9:02	23.5	1.0	0.000001	<0.000001	9:27	25.2	0.000067	0.000002