

## 毎日検査結果（残留塩素）

令和2年5月

（単位：mg/L）

| 検査場所 | 住吉町<br>301番地先 | 久保木町<br>639番地先 | 檜山町<br>1120番地先 | 三和町<br>1111番地の1地先 | 粟生町<br>1383番地の6地先 | 西脇町<br>639番地の4地先 | 来住町<br>302番地先 |
|------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 最大   | 0.3           | 0.3            | 0.4            | 0.5               | 0.8               | 0.4              | 0.4           |
| 最小   | 0.1           | 0.2            | 0.2            | 0.5               | 0.6               | 0.35             | 0.3           |
| 平均   | 0.17          | 0.22           | 0.31           | 0.50              | 0.62              | 0.40             | 0.35          |

色及び濁りに関する外観は、全ての地点において異常ありませんでした。

※ 毎日検査とは、水道法第20条第1項の規定により行なう定期の水質検査です。  
項目は、水道法施行規則第15条第1項第1号により定められてる検査です。  
「1日1回行なう色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する項目」