臭気検査結果　　H25年度

基準値　ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.000010mg/L以下
2-MIB　0.000010mg/L以下

（単位：mg/L）

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）					市役所水道部給水栓水（供給水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
4/1	8:31	11.0	0.000010	<0.000001	8:37	9.8	0.8	0.000004	<0.000001	8:43	9.8	0.5	0.000002	<0.000001
4/9	9:18	12.6	0.000015	<0.000001	11:40	13.0	0.8	0.000004	<0.000001	9:38	14.4	0.5	0.000002	<0.000001
4/15	8:36	13.0	0.000017	<0.000001	8:31	13.5	0.8	0.000004	<0.000001	8:38	14.0	0.5	0.000003	<0.000001
4/22	8:29	14.0	0.000019	<0.000001	8:21	14.0	0.8	0.000004	<0.000001	8:28	15.6	0.5	0.000003	<0.000001
4/30	8:40	14.9	0.000025	<0.000001	8:33	15.6	0.8	0.000003	<0.000001	8:42	16.6	0.5	0.000002	<0.000001