臭気検査結果　　H25年度

基準値　ジェオスミン 0.000010mg/L以下
2-MIB　0.000010mg/L以下

（単位：mg/L）

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）					市役所水道部給水栓水（供給水）				
	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ジェオスミン	2-MIB
5/7	9:25	15.8	0.000017	<0.000001	9:17	16.0	0.8	0.000003	<0.000001	9:50	17.6	0.5	0.000002	<0.000001
5/13	8:36	17.0	0.000018	<0.000001	8:31	17.2	0.8	0.000002	<0.000001	9:30	18.2	0.5	0.000004	<0.000001
5/20	9:33	19.0	0.000019	0.000002	9:22	19.1	0.8	0.000001	<0.000001	9:31	19.5	0.4	0.000002	<0.000001
5/27	9:23	20.5	0.000009	0.000003	9:37	20.6	0.9	0.000001	0.000001	9:50	21.2	0.5	0.000001	<0.000001