臭気検査結果　　H25年度

基準値　ジェオスミン 0.000010mg/L以下
2-MIB　0.000010mg/L以下

（単位：mg/L）

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）					市役所水道部給水栓水（供給水）				
	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ジェオスミン	2-MIB
6/3	9:31	21.7	0.000005	0.000004	9:21	21.0	0.9	<0.000001	<0.000001	9:28	21.6	0.4	<0.000001	<0.000001
6/10	9:13	21.8	0.000001	0.000001	9:19	22.0	1.0	0.000001	0.000002	9:52	23.0	0.4	0.000001	0.000001
6/17	9:54	24.3	0.000002	0.000001	10:02	24.0	1.0	0.000001	<0.000001	9:43	25.1	0.5	0.000002	0.000002
6/24	8:16	23.4	0.000001	0.000001	8:22	23.6	1.0	0.000001	0.000001	9:38	23.7	0.4	0.000020	<0.000001