臭気検査結果　　H25年度

基準値　ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.000010mg/L以下
2-MIB　0.000010mg/L以下

（単位：mg/L）

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）					市役所水道部給水栓水（供給水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
8/5	8:29	28.8	0.000001	<0.000001	8:19	28.3	1.0	0.000001	<0.000001	9:22	27.9	0.7	0.000002	<0.000001
8/8	9:08	29.0	0.000003	0.000002	9:14	28.8	1.0	0.000001	0.000002	9:40	28.4	0.5	0.000001	0.000002
8/19	8:28	30.1	0.000002	0.000001	8:16	29.7	1.0	0.000001	0.000001	9:40	30.0	0.5	<0.000001	<0.000001
8/29	9:45	28.9	0.000003	0.000001	9:37	28.5	1.0	0.000002	0.000001	9:33	29.2	0.5	0.000002	0.000001