臭気検査結果　　H25年度

基準値　ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.000010mg/L以下
2-MIB　0.000010mg/L以下

（単位：mg/L）

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）					市役所水道部給水栓水（供給水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
9/2	9:14	28.0	0.000002	0.000002	9:05	28.1	1.0	0.000002	0.000001	9:28	28.5	0.5	0.000001	<0.000001
9/9	9:30	25.5	0.000001	0.000001	9:36	25.8	1.0	<0.000001	<0.000001	9:26	26.0	0.7	<0.000001	<0.000001
9/17	9:45	24.8	0.000001	0.000001	9:32	24.2	1.0	<0.000001	<0.000001	9:35	26.2	0.6	<0.000001	<0.000001
9/24	9:29	25.3	0.000001	0.000001	9:14	25.1	1.0	0.000001	<0.000001	9:40	26.0	0.6	0.000001	<0.000001