臭気検査結果　　H25年度

基準値　ジェオスミン 0.000010mg/L以下
2-MIB　0.000010mg/L以下

（単位：mg/L）

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）					市役所水道部給水栓水（供給水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
10/1	9:12	24.2	<0.000001	<0.000001	9:22	24.5	1.0	<0.000001	0.000001	9:57	25.3	0.5	<0.000001	<0.000001
10/8	8:13	23.6	0.000002	0.000001	11:45	24.3	1.0	0.000001	<0.000001	9:40	24.8	0.5	0.000001	<0.000001
10/15	9:31	23.0	0.000001	<0.000001	9:45	23.1	1.0	0.000001	<0.000001	9:35	24.2	0.5	0.000001	<0.000001
10/21	9:31	21.1	0.000001	<0.000001	9:23	21.2	1.0	0.000001	0.000001	9:38	22.2	0.5	0.000001	<0.000001
10/28	9:41	19.1	<0.000001	<0.000001	9:22	19.2	1.0	<0.000001	<0.000001	9:41	20.9	0.5	<0.000001	<0.000001