臭気検査結果　　H25年度

基準値　ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.000010mg/L以下
2-MIB　0.000010mg/L以下

（単位：mg/L）

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）					市役所水道部給水栓水（供給水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
12/2	9:33	12.0	<0.000001	<0.000001	9:24	12.5	1.0	<0.000001	<0.000001	9:40	13.5	0.5	<0.000001	<0.000001
12/16	9:29	10.6	0.000001	<0.000001	9:15	10.7	1.0	0.000001	<0.000001	9:55	12.5	0.6	<0.000001	<0.000001
12/24	9:20	8.9	0.000001	<0.000001	9:06	9.4	1.0	0.000001	<0.000001	9:38	11.5	0.6	<0.000001	<0.000001