臭気検査結果　　H25年度

基準値　ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.000010mg/L以下
2-MIB　0.000010mg/L以下

（単位：mg/L）

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）					市役所水道部給水栓水（供給水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
H26/1/7	9:37	7.2	<0.000001	<0.000001	9:29	7.7	1.0	<0.000001	<0.000001	9:53	9.5	0.6	<0.000001	<0.000001
1/14	9:10	6.3	0.000001	<0.000001	9:03	7.5	1.0	<0.000001	<0.000001	9:30	9	0.6	<0.000001	<0.000001
1/20	9:17	6.1	0.000002	<0.000001	9:07	7.2	0.9	0.000001	<0.000001	9:35	8.5	0.6	0.000001	<0.000001
1/27	9:18	6.1	<0.000001	<0.000001	9:08	7.1	0.9	<0.000001	<0.000001	9:35	8.4	0.6	<0.000001	<0.000001