臭気検査結果　　H25年度

基準値　ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.000010mg/L以下
2-MIB　0.000010mg/L以下

（単位：mg/L）

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）					市役所水道部給水栓水（供給水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
H26/2/3	9:05	7.6	<0.000001	<0.000001	9:00	8.0	0.9	<0.000001	<0.000001	9:42	8.9	0.6	<0.000001	<0.000001
2/10	9:40	6.0	<0.000001	<0.000001	9:30	6.7	0.9	<0.000001	<0.000001	9:36	8.0	0.6	<0.000001	<0.000001
2/17	9:35	6.0	<0.000001	<0.000001	9:27	6.7	0.9	<0.000001	<0.000001	9:54	8.0	0.6	<0.000001	<0.000001
2/24	9:34	6.4	<0.000001	<0.000001	9:26	6.8	0.9	<0.000001	<0.000001	9:50	8.2	0.6	<0.000001	<0.000001