臭気検査結果　　H25年度

基準値　ジェオスミン 0.000010mg/L以下
2-MIB　0.000010mg/L以下

（単位：mg/L）

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）					市役所水道部給水栓水（供給水）				
	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ジェオスミン	2-MIB
H26/3/3	9:26	7.9	<0.000001	<0.000001	9:13	8.7	0.9	<0.000001	<0.000001	9:25	9.8	0.6	<0.000001	<0.000001
3/10	9:20	7.9	<0.000001	<0.000001	9:08	8.3	0.9	<0.000001	<0.000001	9:35	9.5	0.6	<0.000001	<0.000001
3/17	9:13	9.1	<0.000001	<0.000001	9:05	9.5	0.9	<0.000001	<0.000001	9:36	10.4	0.6	<0.000001	<0.000001
3/24	10:12	11.2	<0.000001	<0.000001	9:58	10.8	0.9	<0.000001	<0.000001	9:45	11.3	0.6	<0.000001	<0.000001