臭気分析結果一覧

基準値　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　：0.000010mg/L以下

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
5/7	8:08	17.1	<0.000001	<0.000001	8:22	17.0	0.9	<0.000001	<0.000001
5/13	8:28	18.8	0.000003	<0.000001	11:14	9:36	0.9	0.000002	<0.000001
5/19	8:29	19.0	0.000004	<0.000001	8:36	4:48	0.9	<0.000001	<0.000001
5/26	8:25	19.5	0.000002	<0.000001	8:31	0:00	0.9	0.000002	<0.000001