臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値　　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　　：0.000010mg/L以下

採 水 日	船木ダム （原水）				船木浄水場 （浄水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
6/3	8:09	21.2	0.000002	<0.000001	8:18	2:24	0.9	0.000004	<0.000001
6/9	8:01	22.0	0.000001	<0.000001	8:09	4:48	1.0	0.000002	<0.000001
6/16	9:05	24.0	0.000002	0.000002	9:11	4:48	1.0	0.000002	<0.000001
6/23	8:20	23.8	0.000002	<0.000001	8:32	19:12	1.0	<0.000001	<0.000001
6/30	8:22	25.0	<0.000001	<0.000001	8:28	14:24	1.0	<0.000001	<0.000001