臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値　　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　　：0.000010mg/L以下

採 水 日	船木ダム （原水）				船木浄水場 （浄水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
7/8	8:19	25.0	<0.000001	<0.000001	8:25	25.0	1.0	<0.000001	<0.000001
7/14	9:19	26.2	0.000004	<0.000001	9:20	26.1	1.0	0.000001	<0.000001
7/22	8:28	27.4	0.000002	0.000002	8:34	27.1	1.0	0.000002	0.000001