臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値　　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　　：0.000010mg/L以下

採 水 日	船木ダム （原水）				船木浄水場 （浄水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
8/5	8:55	27.9	0.000002	0.000002	11:38	0:00	1.0	0.000002	0.000001
8/11	7:35	26.1	0.000002	0.000002	7:46	0:00	1.1	0.000003	0.000001
8/18	8:15	26.8	0.000001	0.000002	8:25	2:24	1.1	0.000001	0.000001
8/25	9:09	26.8	<0.000001	0.000002	9:15	14:24	1.1	<0.000001	0.000002