臭　気　分　析　結　果　一　覧

基準値　　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　　：0.000010mg/L以下

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
9/2	7:54	26.1	0.000001	0.000001	7:47	0:00	1.0	0.000001	0.000001
9/8	8:40	26.2	0.000001	0.000001	8:44	4:48	1.1	0.000001	0.000001
9/16	9:05	25.7	0.000002	0.000001	9:12	21:36	1.1	0.000001	0.000001
9/22	8:21	24.2	0.000001	<0.000001	8:34	7:12	1.1	0.000001	<0.000001
9/29	8:27	24.1	0.000001	<0.000001	8:33	2:24	1.1	0.000001	<0.000001