臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値　　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　　：0.000010mg/L以下

採 水 日	船木ダム （原水）				船木浄水場 （浄水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
10/7	8:23	21.9	<0.000001	<0.000001	8:36	22.0	1.1	<0.000001	<0.000001
10/14	8:17	21.0	0.000003	<0.000001	8:32	21.1	1.1	0.000002	<0.000001
10/20	8:19	19.8	<0.000001	0.000002	8:29	20.1	1.1	<0.000001	0.000002
10/27	8:24	19.0	0.000001	0.000001	8:31	19.5	1.0	0.000001	<0.000001