臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値　　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　　：0.000010mg/L以下

採 水 日	船木ダム （原水）				船木浄水場 （浄水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
11/4	8:16	17.1	0.000001	<0.000001	8:25	17.8	1.0	0.000001	<0.000001
11/10	8:16	16.8	<0.000001	<0.000001	8:28	17.1	1.0	<0.000001	<0.000001
11/17	8:21	13.9	<0.000001	<0.000001	8:15	14.5	1.0	<0.000001	<0.000001
11/25	8:20	13.2	0.000001	<0.000001	8:12	14.0	0.9	0.000001	<0.000001