# 臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値　　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　　：0.000010mg/L以下

| 採 水 日 | 船木ダム （原水） | | | | 船木浄水場 （浄水） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 時間 | 水温 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 時間 | 水温 | 残留塩素 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB |
| 1/6 | 8:29 | 7.4 | 0.000001 | 0.000005 | 8:22 | 7.9 | 0.8 | <0.000001 | 0.000002 |
| 1/13 | 8:25 | 6.5 | 0.000001 | 0.000003 | 8:20 | 6.9 | 0.8 | <0.000001 | 0.000002 |
| 1/19 | 8:30 | 6.6 | 0.000001 | 0.000002 | 8:25 | 7.1 | 0.8 | <0.000001 | 0.000001 |
| 1/26 | 8:19 | 7.1 | 0.000001 | 0.000001 | 8:15 | 7.7 | 0.8 | 0.000001 | 0.000001 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |