臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値　　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　　：0.000010mg/L以下

採 水 日	船木ダム （原水）				船木浄水場 （浄水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
2/3	8:12	6.9	0.000001	0.000001	8:28	7.9	0.8	0.000001	0.000001
2/9	8:23	6.4	0.000001	0.000001	8:16	7.0	0.8	0.000001	0.000001
2/16	8:24	6.2	0.000001	0.000001	8:19	7.0	0.8	0.000001	0.000001
2/23	8:12	8.3	0.000002	<0.000001	8:22	9.2	0.9	0.000002	<0.000001