臭気分析結果一覧

基準値　ジェオスミン：0.000010mg/L以下
2-ＭＩＢ　：0.000010mg/L以下

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
4/7	8:17	13.1	0.000012	<0.000001	8:13	13.5	0.8	0.000002	<0.000001
4/13	8:23	13.1	0.000015	<0.000001	8:30	13.8	0.8	0.000003	<0.000001
4/20	8:15	14.9	0.000016	<0.000001	8:10	15.0	0.8	0.000002	<0.000001
4/27	8:28	16.2	0.000013	0.000001	8:33	16.1	0.8	0.000003	<0.000001