臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　：0.000010mg/L以下

採水日	船木ダム（原水）				船木浄水場（浄水）				
	時間	水温	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB	時間	水温	残留塩素	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	2-MIB
5/7	8:14	18.9	0.00001	0.000003	8:23	19.0	0.8	0.000002	0.000001
5/12	7:55	18.7	0.000009	0.000005	7:58	19.2	0.8	0.000002	0.000002
5/18	8:16	19.7	0.000008	0.000013	8:24	19.9	0.8	0.000001	0.000004
5/25	8:16	20.1	0.000006	0.000014	8:12	20.6	0.8	0.000001	0.000004