臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値　　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　　：0.000010mg/L以下

採 水 日	船木浄水場（浄水）					船木ダム（原水）			
	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB
6/2	8:28	21.8	0.8	0.000001	0.000004	8:16	22.1	0.000003	0.000009
6/8	8:10	22.1	0.9	0.000001	0.000003	8:02	21.6	0.000002	0.000006
6/15	8:01	22.5	0.9	<0.000001	0.000001	7:54	22.2	0.000004	0.000004
6/22	8:21	23.5	0.9	0.000003	0.000002	8:16	23.2	0.000004	0.000003
6/29	8:18	23.0	1.0	0.000003	0.000001	8:12	23.0	0.000003	0.000001