

臭気分析結果一覧

基準値 ジェオスミン : 0.000010mg/L以下

2-MIB : 0.000010mg/L以下

採水日	船木ダム (原水)				船木浄水場 (浄水)				
	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB
10/6	8:26	21.9	0.000034	0.000002	8:25	22.2	1.0	0.000009	0.000001
10/13	8:30	19.9	0.000042	0.000002	8:40	21.0	1.0	0.00001	<0.000001
10/19	8:19	20.0	0.000067	0.000001	8:23	20.0	1.0	0.000007	<0.000001
10/26	8:13	18.3	0.000063	0.000001	8:25	18.6	1.0	0.000008	<0.000001