

臭気分析結果一覧

基準値 ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-MIB : 0.000010mg/L以下

採水日	船木浄水場（浄水）					船木ダム（原水）			
	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB
2/7	8:22	7.9	0.8	0.000004	<0.000001	8:25	7.8	0.000004	<0.000001
2/13	8:25	7.1	0.8	0.000003	<0.000001	8:15	7.6	0.000003	<0.000001
2/20	9:12	8.0	0.8	0.000003	<0.000001	9:06	8.0	0.000003	<0.000001
2/27	8:11	8.2	0.8	0.000003	<0.000001	8:03	8.1	0.000003	<0.000001