臭 気 分 析 結 果 一 覧

基準値　ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-ＭＩＢ　　：0.000010mg/L以下

採 水 日	船木浄水場（浄水）					船木ダム（原水）			
	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB
3/6	8:23	9.1	0.7	0.000002	<0.000001	8:18	8.9	0.000002	<0.000001
3/12	9:16	10.0	0.7	0.000002	<0.000001	9:07	9.8	0.000002	<0.000001
3/19	8:26	11.5	0.7	0.000001	<0.000001	8:17	11.1	0.000001	<0.000001
3/26	9:13	11.5	0.7	0.000002	<0.000001	9:01	11.2	0.000002	<0.000001