

臭気分析結果一覧

基準値 ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-MIB : 0.000010mg/L以下

採水日	船木浄水場（浄水）					船木ダム（原水）			
	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB
9/5	8:15	26.8	1.0	0.000002	0.000003	8:07	23.8	0.000003	0.000003
9/11	8:23	27.2	1.0	0.000004	0.000003	8:15	27.3	0.000004	0.000003
9/19	9:23	25.5	1.0	0.000009	0.000003	9:09	25.0	0.000008	0.000003
9/27	16:55	25.0	1.0	0.000008	0.000001	16:50	24.6	0.000027	0.000003