

臭気分析結果一覧

基準値 ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-MIB : 0.000010mg/L以下

採水日	船木浄水場（浄水）					船木ダム（原水）			
	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB
4/2	8:25	13.9	0.7	0.000001	<0.000001	8:15	13.3	0.000001	<0.000001
4/10	8:23	13.9	0.7	0.000001	<0.000001	8:17	13.9	0.000001	<0.000001
4/16	9:16	14.9	0.7	0.000002	<0.000001	9:07	14.1	0.000002	<0.000001
4/23	9:15	17.5	0.7	0.000001	<0.000001	9:01	17.2	0.000002	<0.000001