

# 臭気分析結果一覧

基準値 ジェオスミン：0.000010mg/L以下

2-MIB : 0.000010mg/L以下

採水日	船木浄水場（浄水）					船木ダム（原水）			
	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB
12/4	7:21	14.0	0.8	<0.000001	0.000003	6:53	13.8	0.000002	0.000052
12/10	9:20	10.6	0.8	<0.000001	0.000003	9:06	10.6	0.000002	0.000051
12/17	9:25	10.0	0.8	<0.000001	0.000004	9:18	10.8	0.000003	0.000044
12/25	9:20	10.0	0.8	<0.000001	0.000002	9:12	10.0	0.000003	0.000027