

臭気分析結果一覧

基準値

ジェオスミン : 0.000010mg/L以下

2-MIB : 0.000010mg/L以下

採水日	船木浄水場 (浄水)					船木ダム (原水)			
	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB
3/2	9:03	8.5	0.8	0.000001	<0.000001	9:16	8.1	0.000001	<0.000001
3/7	8:18	11.2	0.8	0.000001	<0.000001	8:10	11.1	0.000001	<0.000001
3/14	8:21	13.8	0.8	0.000001	<0.000001	8:24	13.2	0.000001	<0.000001
3/22	8:16	12.5	0.8	0.000001	<0.000001	8:13	10.6	0.000001	<0.000001
3/28	8:24	12.1	0.8	0.000001	<0.000001	8:18	12.4	0.000002	<0.000001