

臭気分析結果一覧

基準値

ジェオスミン : 0.000010mg/L以下

2-MIB : 0.000010mg/L以下

採水日	船木浄水場 (浄水)					船木ダム (原水)			
	時間	水温	残塩	ジェオスミン	2-MIB	時間	水温	ジェオスミン	2-MIB
10/4	8:21	25.1	0.9	<0.000001	0.000002	8:14	25.0	<0.000001	0.000002
10/12	9:12	22.8	0.9	0.000003	0.000002	9:00	22.6	0.000003	0.000003
10/17	9:10	22.3	0.9	0.000003	0.000002	9:00	22.1	0.000004	0.000002
10/24	9:12	21.0	0.9	0.000004	0.000002	9:00	20.3	0.000005	0.000002
10/31	8:23	19.5	0.9	0.000003	0.000002	8:17	18.9	0.000004	0.000002